



חטיבת לקוחות  
אגף השיווק

חברת החשמל

תאריך: 5/7/2010

מס': 06303-000347-2010

לכבוד

אוריג'ין גרופ בע"מ  
ת.ד. 15588  
ראשל"צ 75054

לידי מר אמנון פלג

מר פלג הנכבד,

הנדון: מהפך לחיבור טורבינות רוח לרשת חברת החשמל מדגם GCI-2K מתוצרת חברת Ningbo Ginloug Technologies Co. Ltd, סין

בהסתמך על תעודת בדיקה מס' TP09120307-02-ETS של מעבדת INTERTEK טיוואן, נמצא:


1. המהפך מותאם לעבודה עם טורבינות רוח.
2. הספק המהפך הנקוב – 2 ק"ט.
3. מתח עבודה AC – 230 וולט AC.
4. מתח כניסה 750 – 30 וולט DC.
5. על היצרן להתאים את המהפך לעקומת הפעולה של הטורבינה בצורה פרטנית.
6. המתכנן יתאים את המערכות לחיבור טורבינת רוח למהפך. המערכות האלה יהיו מאושרות להתקנה ע"י חברת החשמל.

ניתן להתקין את המהפך בתנאים המפורטים לעיל, לרבות סעיפים 5 ו-6 במתקנים לייצור חשמל באמצעות טורבינות רוח.

לבידורים טכניים ולהבהרות נוספות, תוכלו לפנות למהנדס חיים פרומרמן, טל': 04-8182679.

אין לראות במכתב זה המלצה כלשהי לטיב הציוד או לכדאיות רכישתו ו/או השימוש בו על-ידי לקוחות חברת החשמל.

בכבוד רב



מ"מ מנהל המחלקה לייעול הצריכה  
בנימין כהן

העתק לה"ה:

ב' מרון  
א' מאור, י' ברכה, ש' סדן, י' רוזנפלד, א' יניב  
א' גבאי, ס' ברטשניידר, ח' פרומרמן

לתיוק: 14/2/200  
חפ/רר